


# 卢氏县五里川彩英加油站扩建项目建设工程规划许可批前公示



Autodesk



F	m	( )	( )	( )	( )	( )
1F/—	3.30	106.03	106.03	0	1	106.03 106.03
1F/—	7.00	16.35	203.25	0	1	203.25 16.35
		122.38	309.28	0	2	309.28 122.38

- 设计说明:
- 1.建设项目消防设计主要依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年版)、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005;
  - 2.建设项目为二类加油站,依据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年版)第10.2.3条,不设消防给水系统;
  - 3.除移动式灭火器外,建筑项目设2m<sup>3</sup>消防沙池1座,配置消防锹2把,消防桶2个,灭火器5架;
  - 3.灭火器设置在室外时应设置相应的保护措施,设置位置应具有或阻断、消弱阻燃、保温隔热、以及防止撞击等作用的消防器具和保护器具。

根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定进行批前公示,具体内容如下:

项目名称: 卢氏县五里川彩英加油站扩建项目  
 建设单位: 卢氏县五里川彩英加油站  
 项目位置: 卢氏县五里川镇街东  
 建设规模: 本次申报站房、罩棚,总建筑面积309.28平方米。容积率: 0.28, 建筑密度: 11.09%, 绿地率: 32.87%。

公示期限: 7个工作日。2022年7月12日-2022年7月20日  
 公示网站: <http://www.lushixian.gov.cn/>

如有异议,请以书面形式于公示期内向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法办理相关审批手续。

联系电话: 0398-7876889

2022年7月12日

Autodesk

Autodesk